

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 7/\_\_\_\_\_**

Узункольский с.о.  
Место составления

20.03.2024 г.  
Время 10:10

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка,** № 7 от 06.03.2024 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

КУДАЙБЕРГЕНОВ ДАНИЯР АМЫРОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района ДЧС Акмолинской области МЧС РК»

ФАЙЗУЛИН ЕРЖАН МАГЖАНОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района ДЧС Акмолинской области МЧС РК»

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ, Узунколь, Школьная (УЛИЦА), 29.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением** 19.03.2024 - 20.03.2024

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)                                                                                                                                                                                                      | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | В здании котельной нет автоматической пожарной сигнализации. Основание: пункт 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности (далее проверочный лист Приложение №3); Пункт 6 приложение | П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Правилам пожарной безопасности утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867 (далее приложение к ППБ).;                        |                                                                                                                                                                           |
| 2 | На первом этаже под лестничной клеткой левого крыла здания допускается складирование горючих материалов. Основание: пункт 37 проверочного листа Приложение №3; Подпункт 10 пункта 24 Приложение к ППБ.;                                                                                | П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 3 | Требуется проведение перезарядки пожарных огнетушителей, огнетушащим веществом, установленные на первом этаже левого крыла, лестничный марш второго этажа левого крыла. Основание: пункт 51 проверочного листа Приложение №3; Пункт 18 Приложение к ППБ.;                              | П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 4 | Ковровые дорожки, расположенные возле центрального входа здания не закреплены к полу. Основание: пункт 72 проверочного листа Приложение №3; Пункт 38 Приложение к ППБ. ;                                                                                                               | П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 5 | Не поведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: пункт 81 проверочного листа Приложение №3; Пункт 87 Приложение к ППБ.; | П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 6 | В помещении котельной и спортивного зала нет крышек электрических распределительных коробок. Основание: пункт 84 проверочного листа Приложение №3; Пункт 82 Приложение к ППБ.;                                                                                                         | П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*Подпись специалиста ОЧС Фортусова В.М.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «\_\_\_» листах

«20» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



Ақмола облысы білім басқармасының  
Егіндікөл ауданы бойынша білім бөлімі  
қзынқөл ауылының жалпы орта білім беретін  
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№ 97

2024 ж. « 06 » 11

И.о начальника ОЧС  
Егіндікөлского района  
старшему лейтенанту  
гражданской защиты  
Файзулину Е.М

Согласно вашему запросу №21-07/28-6-И от 9.02.2024 года сообщаем, что нарушения указанные в предписании №23 от 31.10.2023 года об устранении нарушения определенных в критериях оценки степени риска выявленных в результате профилактического контроля ТОО «Егіндікөлский элеватор» устранены не в полном объеме.

| № | Нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                             | Устранены/не<br>устранены |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | В здании котельной нет автоматической пожарной сигнализации. Основание: пункт 29 проверочного листа Приложение №3; Пункт 6 приложение к ППБ.                                                                                                                                          | Не устранено              |
| 2 | На первом этаже под лестничной клеткой левого крыла здания допускается складирование горючих материалов. Основание: пункт 37 проверочного листа Приложение №3; Подпункт 10 пункта 24 Приложение к ППБ.                                                                                | Устранено                 |
| 3 | Требуется проведение перезарядки пожарных огнетушителей, огнетушащим веществом, установленные на первом этаже фая левого крыла, лестничный марш второго этажа левого крыла. Основание: пункт 51 проверочного листа Приложение №3; Пункт 18 Приложение к ППБ.                          | Не устранено              |
| 4 | Ковровые дорожки, расположенные возле центрального входа здания не закреплены к полу. Основание: пункт 72 проверочного листа Приложение №3; Пункт 38 Приложение к ППБ.                                                                                                                | Устранено                 |
| 5 | Не поведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: пункт 81 проверочного листа Приложение №3; Пункт 87 Приложение к ППБ. | Не устранено              |
| 6 | В помещении котельной и спортивного зала нет крышек электрических распределительных коробок. Основание: пункт 84 проверочного листа Приложение №3; Пункт 82 Приложение к ППБ.                                                                                                         | Устранено                 |

И.о директора школы



Трысбаева А.Е