

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 7/**

Узункольский с.о.
Место составления

20.03.2024 г.
Время 10:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 7 от 06.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
КУДАЙБЕРГЕНОВ ДАНИЯР АМЫРОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района ДЧС Акмолинской области МЧС РК»
ФАЙЗУЛИН ЕРЖАН МАГЖАНОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района ДЧС Акмолинской области МЧС РК»

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ, Узунколь, Школьная (УЛИЦА), 29.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 19.03.2024 - 20.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании котельной нет автоматической пожарной сигнализации. Основание: пункт 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности (далее проверочный лист Приложение №3); Пункт 6 приложение	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

	Правилам пожарной безопасности утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867 (далее приложение к ППБ).;	
2	На первом этаже под лестничной клеткой левого крыла здания допускается складирование горючих материалов. Основание: пункт 37 проверочного листа Приложение №3; Подпункт 10 пункта 24 Приложение к ППБ.;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Требуется проведение перезарядки пожарных огнетушителей, огнетушащим веществом, установленные на первом этаже фая левого крыла, лестничной марш второго этажа левого крыла. Основание: пункт 51 проверочного листа Приложение №3; Пункт 18 Приложение к ППБ.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Ковровые дорожки, расположенные возле центрального входа здания не закреплены к полу. Основание: пункт 72 проверочного листа Приложение №3; Пункт 38 Приложение к ППБ. ;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	Не поведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: пункт 81 проверочного листа Приложение №3; Пункт 87 Приложение к ППБ.;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	В помещении котельной и спортивного зала нет крышек электрических распределительных коробок. Основание: пункт 84 проверочного листа Приложение №3; Пункт 82 Приложение к ППБ.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Государственный специалист МЧС Жолтушин В.М.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи


9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «___» листах

«20» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



И.о начальника ОЧС

Егиндыкольского района

старшему лейтенанту гражданской защиты

Файзулину Е.М

Согласно вашему запросу No21-07/28-6-И от 9.02.2024 года сообщаем, что нарушения указанные в предписании No23 от 31.10.2023 года об устранении нарушения определенных в критериях оценки степени риска выявленных в результате профилактического контроля ТОО «Егиндыкольский элеватор» устранены в полном объеме.

№	Нарушения	Устранены/не устранены
1	В здании котельной нет автоматической пожарной сигнализации. Основание: пункт 29 проверочного листа Приложение №3; Пункт 6 приложение к Т.	Устранено
2	На первом этаже под лестничной клеткой левого крыла здания допускается складирование горючих материалов. Основание: пункт 37 проверочного листа Приложение №3; Подпункт 10 пункта 24 Приложение к ППБ.	Устранено
3	Требуется проведение • перезарядки пожарных огнетушителей, огнетушащим веществом, установленные на первом этаже фая левого крыла, лестничный марш второго этажа левого крыла. Основание: пункт 51 проверочного листа Приложение №3; Пункт 18 Приложение к ППБ.	Устранено
4	Ковровые дорожки, расположенные возле центрального входа здания не закреплены к полу. Основание: пункт 72 проверочного листа Приложение №3; Пункт 38 Приложение к ППБ.	Устранено
5	Не поведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей заземляющих устройств. Основание: пункт 81 проверочного листа Приложение №3; Пункт 87 Приложение к ППБ.	Устранено
6	В помещении котельной и спортивного зала нет крышек электрических распределительных коробок. Основание: пункт 84 проверочного листа Приложение №3; Пункт 82 Приложение ППБ	Устранено

И.о директора школы:



Грысбаева А.Е